

Информация о проверках, наличии предписаний и исполнении предписаний за 2021 год
БУ ХМАО - Югры "Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Реестр проверок за 2021

№	Наименование подконтрольного объекта	Период проведения проверки	Наименование контрольно-надзорного органа	Основания для проведения плановой или внеплановой проверки (реквизиты приказа, распоряжения и др.)	Реквизиты акта проверки, предписания, представления, указания и др.	Краткое содержание выявленных нарушений (или нарушений не выявлено) с указанием нарушений требований ФЗ	Составлено административных протоколов в отношении ДЛ (должностное лицо) или ЮЛ (юридическое лицо), по статье КоАП РФ, наложена сумма штрафа (штраф оплачен за счет собственных средств; бюджета или внебюджета/ возмещено работником)	Принимаемые меры по устранению нарушений Учреждением
1 квартал								
		09.02.2021-05.03.2021	Прокуратура города Нижневартовска	Требования от 09.02.2021 № 07-01-2021	Исковое заявление № 08-03-251 от 26.02.2021	1. Эвакуационные пути первого, второго, третьего этажа здания включают в себя участки через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, учитывая что двери шахт лифтов не отвечают требованиям предъявляемым к противопожарным преградам (п.п.1), ч.14 ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.24 СНиП 21-01-97 2. ширина путей эвакуации с этажей здания (экспликация помещения № 2,3, 4, 5 (тамбур, коридор) - 1 этаж, экспликация помещения № 6, 58а (коридор) - 2 этаж, экспликация помещения № 5 (коридор) - 3 этаж согласно технического паспорта на здание дом-интернат для престарелых и инвалидов) менее 1,2 м. (фактически 0,9м) (ст. 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97, п. 5.2.14 СП.13130.2009	-	1. 23.03.2021 комиссией (Состав: начальник отдела ППСД БУ ХМАО-Югры "ДЭСЗ", инженер отдела строительного контроля БУ ХМАО-Югры "ДЭСЗ", начальник службы производственного контроля и охраны труда ООО "ПК "Высотник") проведен осмотр лифтового оборудования для проведения работ по оценке технического состояния и проектирования замены (Акт от 23.03.2021). Произведена корректировка проектно-сметной документации, материалы направлены в адрес БУ ХМАО-Югры "ДЭСЗ". 2. ООО "Цезарь Аудит" произведен расчет пожарных рисков. Пожарные риски отрицательные. Разработаны компенсирующие мероприятия. 3. Проведены мероприятия по устранению пожарных рисков на общую сумму 2200,0 тыс.руб (средства за счет субсидии на выполнение гос.задания): - замена кабеля: 4 договора от 27.07.2021 на общ.сумму 953 800 руб. 34 коп. ООО «ПожСервис» исполнено - замена дверей: 2 договора на общ. сумму 953 602 руб. 10 коп. ИП Жигалов П.С. исполнено
		16.03.2021-22.03.2021	ФБУЗ ЦГиЭ в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе, г.Мегионе и г.Радужном	Поручение № 1/Эпид от 24.02.2021 Поручение № 83 от 02.03.2021	Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 19.03.2021	-	-	-
2 квартал								
		01.04.2021-23.04.2021	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г.Нижневартовску)	Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 27 от 25.03.2021	Предписание 27/1/1 от 23.04.2021	1. Предел огнестойкости заполнения проема в ограждающей конструкции помещения машинного отделения лифта не соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам 1-го типа. Установлена деревянная дверь обшитая металлическим листом. Требуется дверь с пределом огнестойкости – EI 30 2. Не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот системой противопожарной защиты в случае пожара, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у мест установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки	Постановление № 63 от 27.04.2021 в отношении ДЛ в размере 6 000 руб (штраф оплачен за счет собственных средств)	Нарушения устранены: 1. Замена двери в машинном отделении лифта в чердачном помещении произведена. 2. Произведена замена центральных ворот с системой СУКД. В соответствии с Актом внеплановой выездной проверки от 15.11.2021 предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 27/1/1 от 23.04.2021 выполнено в полном объеме.

1	БУ ХМАО-Югры "Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	02.06.2021-25.06.2021	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г.Нижневартовску)	Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 49 от 19.05.2021	Предписание 49/1/1 от 18.06.2021	1. Эвакуационные пути первого, второго, третьего этажа здания включают в себя участки через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, учитывая что двери шахт лифтов не отвечают требованиям предъявляемым к противопожарным преградам (п.п.1), ч.14 ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.24 СНиП 21-01-97 2. ширина путей эвакуации с этажей здания (экспликация помещения № 2,3, 4, 5 (тамбур, коридор) - 1 этаж, экспликация помещения № 6, 58а (коридор) - 2 этаж, экспликация помещения № 5 (коридор) - 3 этаж согласно технического паспорта на здание дом-интернат для престарелых и инвалидов) менее 1,2 м. (фактически 0,9м) (ст. 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97, п. 5.2.14 СП1.13130.2009	-	1. 23.03.2021 комиссией (Состав: начальник отдела ППСД БУ ХМАО-Югры "ДЭСЗ", инженер отдела строительного контроля БУ ХМАО-югры "ДЭСЗ", начальник службы производственного контроля и охраны труда ООО "ПК "Высотник") проведен осмотр лифтового оборудования для проведения работ по оценке технического состояния и проектирования замены (Акт от 23.03.2021). Произведена корректировка проектно-сметной документации, материалы направлены в адрес БУ ХМАО-Югры "ДЭСЗ". 2. ООО "Цезарь Аудит" произведен расчет пожарных рисков. Пожарные риски отрицательные. Разработаны компенсирующие мероприятия. 3. Проведены мероприятия по устранению пожарных рисков на общую сумму 2200,0 тыс.руб (средства за счет субсидии на выполнение гос.задания): - замена кабеля: 4 договора от 27.07.2021 на общ.сумму 953 800 руб. 34 коп. ООО «ПожСервис» исполнено. - замена дверей: 2 договора на общ. сумму 953 602 руб. 10 коп. ИП Жигалов П.С. исполнено. 4. Мировой судья судебного участка № 3 Кирьянова Н.В. постановил: прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры "Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за отсутствием состава административного правонарушения (Постановление № 5-1128-2111/2021 от 26.08.2021) 5. Прокуратурой города Нижневартовска проведена внеплановая проверка. Установлено, что нарушения пожарной безопасности в настоящее время устранены, путем проведения расчета значения уровня пожарного риска и выполнения мероприятий, предусмотренных отчетом.(№ 07-304-21 от 13.12.2021)
		3 квартал						
		4 квартал						
		11.11.2021 - 24.11.2021	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г.Нижневартовску)	Решение о проведении внеплановой выездной проверки от 09.11.2021 № 146	Акт внепановой выездной проверки от 15.11.2021	-	-	-