



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: [gochshm@guhmao.ru](mailto:gochshm@guhmao.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: [gpnugps@guhmao.ru](mailto:gpnugps@guhmao.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску)  
ул. Интернациональная 61 «А», г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, 628624,  
телефон 46-83-01, факс 46-83-01, E-mail: [ogpn-nv@mail.ru](mailto:ogpn-nv@mail.ru)

### Предписание № 27/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

#### **БУ «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лице директора Прокопьевой С.Г.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Нижневартовска по  
пожарному надзору, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы (по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-  
Мансийскому автономному округу – Югре от «25» марта 2021 года №27 ст. 6, 6.1  
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 05 апреля 2021 года, с 09 часов 00 минут по 10  
часов 00 минут 23 апреля 2021 года проведена плановая проверка старшим инженером  
отделения госпожнадзора ОНДиПР по г. Нижневартовску УНДиПР Главного управления  
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Хорьяковым  
Александром Вячеславовичем, объекта защиты – дом-интернат для престарелых и  
инвалидов «Отрада», эксплуатируемого бюджетным учреждением Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и  
инвалидов», отнесённого к категории чрезвычайно высокого риска расположенного по  
адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 15Б.

совместно с директором БУ «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и  
инвалидов» Прокопьевой Светланой Геннадьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предп исани я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5



1.	<p>Предел огнестойкости заполнения проема в ограждающей конструкции помещения машинного отделения лифта не соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа. Установлена деревянная дверь обшитая металлическим листом. Требуется дверь с пределом огнестойкости - EI 30.</p>	<p>ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>До 01.11. 2021</p>	
2.	<p>Не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот системой противопожарной защиты в случае пожара, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>	<p>п. 71. ППР в РФ</p>	<p>До 01.11. 2021</p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инженер отделения госпожнадзора  
ОНДиПР (по г. Нижневартовску)  
УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре  
Хорьяков А.В.

«23» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):  
директор БУ «Нижневартовский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов»  
Прокопьева С.Г.

«23» апреля 2021 г.



М.П. (подпись)



(подпись)

**Телефоны доверия:**

МЧС России: (499) 216-99-99

Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре: (3467) 39-77-77