

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**  
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: [gu@86.mchs.gov.ru](mailto:gu@86.mchs.gov.ru)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: [gpnugps@86.mchs.gov.ru](mailto:gpnugps@86.mchs.gov.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. НИЖНЕВАРТОВСКУ**  
ул. Интернациональная, 61 «а», г. Нижневартовск, 628624, тел. 468-301, E-mail: [ogpn-nv@86.mchs.gov.ru](mailto:ogpn-nv@86.mchs.gov.ru)

**Предписание № 49/1/1**  
**об устранении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа Югры  
«Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
в лице директора Прокопьевой С.Г.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нижневартовску) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, от «19» мая 2021 года № 49, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 16 июня 2021, с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 18 июня 2021 года проведена внеплановая выездная проверка старшим инженером ОНДиПР (по городу Нижневартовску) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, капитаном внутренней службы Сысуевым Артемом Сергеевичем, объекта защиты – дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенного по адресу: город Нижневартовск, улица Дружбы Народов, д. 15Б,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Прокопьевой С.Г., специалистом по ОТ БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Шевелевой Е.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующее нарушение требований пожарной безопасности, выявленное в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Эвакуационные пути первого, второго, третьего этажа здания включают в себя участки через	п.п. 1), ч. 14, ст. 89 Федерального закона	01.07.	

	лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, учитывая что двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам	от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 СНиП 21-01-97*	2022 года	
2.	Ширина путей эвакуации со этажей здания (экспликация помещения №2, 3, 4, 5 (тамбур, коридор) - 1 этаж, экспликация помещения №6, 58а (коридор) - 2 этаж, экспликация помещения №5 (коридор) - 3 этаж согласно технического паспорта на здание дом-интернат для престарелых и инвалидов ) менее 1,2 м (фактически 0,9 м)	ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.07.2022 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ;
- руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Государственный инспектор  
г. Нижневартовска по пожарному надзору,  
инженер ОНДиПР (по г. Нижневартовску)  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре  
Сысуев А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

«18» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор БУ ХМАО-Югры  
«Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
Прокопьева С.Г.

«18» июня 2021 г.



(подпись)

  
(подпись)

Телефоны доверия:

МЧС России: (499)216-99-99

Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре: (3467) 39-77-77