



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСЬКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gu@86.mchs.gov.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(по г. НИЖНЕВАРТОВСКУ)**
ул. Интернациональная, 63, 4 этаж, г. Нижневартовск, 628624, тел./факс 468-301, E-mail: ogpn-nv@86.mchs.gov.ru

«19» января 2022 г., 17 час. 00 мин. № 86-14-2021/0088ак
(дата и время составления акта)
г. Нижневартовск
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре Коротким В.Г. от «29» декабря 2021 г. № 86-14-2021/0088рс.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер услуги: 10001495160).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: 1) Сысуевым Артёмом Сергеевичем, старшим инженером отделения госпожнадзора ОНДиПР (по городу Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты не привлекались, эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания дом-интерната, отнесённого к категории чрезвычайно высокого риска.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 Б.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 8603031483, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 Б, присутствующие лица контролируемого лица: директор БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Прокопьева С.Г., Специалист по ОТ БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Шевелева Е.И.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

« 18 » января 20 22 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

« 19 » января 20 22 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « » 20 г., час. мин.

по с « » 20 г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 06 часов, 00 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр помещений здания дом-интерната;

2) истребование документов у юридического лица, относящиеся к предмету проверки.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

« 18 » января 20 22 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

« 19 » января 20 22 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

по месту: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 15 Б,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: 1) протокол осмотра от 19.01.2022 на 1 л. в 2 экз.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не применялись.

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты от 01.01.2021 г.

Технический паспорт объекта защиты.

Распоряжение правительства ХМАО-Югры от 19.12.2019 №710-рп

Договор № 21 на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты от 29.12.2021 г.

Акт проверки объектовой станции ПАК «Стрелец-Мониторинг» от 07 декабря 2021 г.

Акт проверки работоспособности систем пожарной сигнализации и оповещения людей от 21 декабря 2021 г.

Справка об итогах плановой тренировки от 17.07.2021г.

Программы проведения противопожарных инструктажей

Инструкции о мерах пожарной безопасности.

Квалификационные удостоверения о прохождении ПТМ

Приказ учреждения от 10.01.2021 №11 «О противопожарном режиме»

Декларация пожарной безопасности.

Расчет индивидуального пожарного риска.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия.

12. По результатам выездной проверки установлено: нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 19.01.2022 на 1 л. в 1 экз.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инженер отделения госпожнадзора ОНДиПР (по городу Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Сысуев А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Сысуев Артём Сергеевич, старший инженер отделения госпожнадзора ОНДиПР (по городу Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, тел. (3466) 46-83-01, E-mail: ogpn-nv@86.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С.Т. Прохорова 19.01.22

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.