

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**

ул. Студенческая, 5 А, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@ugramail.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

ул. Студенческая, 5 А, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО Г. НИЖНЕВАРТОВСКУ)**

ул. Интернациональная, 61 «а», г. Нижневартовск, 628624, тел./факс 468-301, E-mail: ogpn-nv@mail.ru

Предписание № 21/1/1

**об устранении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа Югры
«Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
в лице директора Прокопьевой С.Г.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нижневартовску) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу– Югре, от «19» февраля 2020 года № 21, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 17 марта 2020, с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 19 марта 2020 года проведена внеплановая выездная проверка инженером ОНДиПР (по городу Нижневартовску) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, капитаном внутренней службы Сысуевым Артемом Сергеевичем, объекта защиты – дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенного по адресу: город Нижневартовск, улица Дружбы Народов, д. 15Б,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Прокопьевой С.Г., заместителем директора БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Урядкиной О.А., специалистом по ОТ БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Шевелевой Е.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующее нарушение требований пожарной безопасности, выявленное в ходе проверки:

| № Преприятия | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|----|---|--|-----------------|--|
| 1. | Эвакуационные пути первого, второго, третьего этажа здания включают в себя участки через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, учитывая что двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам | п.п. 1), ч. 14, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 СНиП 21-01-97* | 02.11.2020 года | |
| 2. | Ширина путей эвакуации со этажей здания (экспликация помещения №2, 3, 4, 5 (тамбур, коридор) - 1 этаж, экспликация помещения №6, 58а (коридор) - 2 этаж, экспликация помещения №5 (коридор) - 3 этаж согласно технического паспорта на здание дом-интернат для престарелых и инвалидов) менее 1,2 м (фактически 0,9 м) | ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 | 02.11.2020 года | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ;
- руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Государственный инспектор
г. Нижневартовска по пожарному надзору,
инженер ОНДиПР (по г. Нижневартовску)
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре
Сысуев А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

«19» марта 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор БУ ХМАО-Югры
«Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Прокопьева С.Г.

«19» марта 2020 г.

(подпись)

Телефоны доверия:
МЧС России: (499)216-99-99
Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре: (3467) 39-77-77